

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

 dart projekt projekty budowlane		ul. Sikorskiego 20 / 230 26 – 110 Skarżysko – Kamienna tel. 504 544 894	
Autor opracowania	Uprawnienia	Data	Podpis
mgr inż. arch. Marian Siembiot	346-Km/73	12 – 2019	
mgr inż. Artur Dorobczyński		12 – 2019	

INWESTOR:
Gmina Suchedniów
ul. Fabryczna 5
26 – 130 Suchedniów

ADRES BUDOWY:
Suchedniów, ul. Sportowa
obręb ewid. 261005_4.0001 Suchedniów
dz. nr ewid. 4662/11

SKARŻYSKO – KAMIENNA, GRUDZIEŃ 2019

1. Zakres robót całego zamierzenia budowlanego.

- ♦ roboty remontowe w części istniejącej budynku
- ♦ roboty ziemne
- ♦ roboty fundamentowe
- ♦ wykonanie ścian fundamentowych
- ♦ wykonanie ścian piwnicy
- ♦ wykonanie stropu nad piwnicą
- ♦ wykonanie ścian parteru
- ♦ wykonanie stropu nad parterem
- ♦ wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem
- ♦ wykonanie elewacji
- ♦ roboty instalacyjne wewnątrz budynku

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

- ♦ w obecnej chwili działka w granicach opracowania jest zabudowana budynkiem biurowym będącym przedmiotem projektu i nieużytkowanym budynkiem gospodarczym, częściowo ogrodzona

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- ♦ na terenie działki nie występują elementy mogące spowodować zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a także nie projektuje się takowych

4. Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych.

- ♦ prowadzenie prac na wysokości powyżej 5,0 m, a w szczególności: wykonywanie więźby dachowej, montaż łąt i kontrłat, pokrycia dachowego i obróbek blacharskich: *niebezpieczeństwo upadku z rusztowań lub dachu*
- ♦ wznoszenie ścian: *niebezpieczeństwo upadku z rusztowań*
- ♦ wykonywanie stropów: *niebezpieczeństwo upadku z rusztowań lub przeciążenia*
- ♦ wykonywanie elewacji: *niebezpieczeństwo upadku z rusztowań*
- ♦ roboty instalatorskie: *niebezpieczeństwo porażenia prądem, wybuch butli gazowej*
- ♦ wykonywanie robót ziemnych i fundamentowych: *niebezpieczeństwo przysypania ziemią*
- ♦ wykonywanie prac z udziałem urządzeń transportowych: *niebezpieczeństwo związane z zerwaniem się materiałów transportowanych*

5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji prac budowlanych.

- ♦ **kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu BiOZP, zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, z szczególnym uwzględnieniem robót na wysokości powyżej 5,0 m, a także do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano – montażowych**
- ♦ **przed wykonywaniem prac związanych ze wznoszeniem ścian:** wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6. 02. 2003 "W sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych" ; Dz. U. nr 47 poz. 401 rozdział 8 – Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdział 9 – Roboty na wysokościach, rozdział 12 – Roboty murarskie i tynkarskie
- ♦ **przed wykonywaniem prac związanych z wykonywaniem stropów:** wszyscy pracownicy powinni być zapoznani przepisami zawartymi w rozporządzeniu j. w. ; Dz. U. nr 47 poz. 401 rozdział 9 – Roboty na wysokościach, rozdział 14 – Roboty zbrojarskie i betoniarskie
- ♦ **przed wykonywaniem prac związanych z wykonywaniem konstrukcji i pokrycia dachowego:** wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j. w.; Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdział 9 – Roboty na wysokościach, 13 – Roboty ciesielskie, rozdział 17 – Roboty dekarские i izolacyjne

- ◆ przed wykonywaniem prac z użyciem dźwigu lub transportu materiałów za pomocą innych urządzeń mechanicznych: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j. w. ; Dz. U. nr47 poz. 401 rozdział 7 – Maszyny i inne urządzenia techniczne.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywani robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia.

- ◆ na pomieszczeniu socjalnym, w oznaczonym miejscu, należy umieścić sporządzony przez kierownika budowy, wykaz zawierający adresy i numery telefonów:
 - najbliższego punktu lekarskiego
 - straży pożarnej
 - posterunku policji
- ◆ w pomieszczeniu socjalnym, w oznaczonym miejscu, należy umieścić punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników
- ◆ w pomieszczeniu socjalnym, w oznaczonym miejscu, należy umieścić telefon komórkowy
- ◆ w pomieszczeniu socjalnym, w oznaczonym miejscu, należy umieścić kaski ochronne
- ◆ w pomieszczeniu socjalnym, w oznaczonym miejscu, należy umieścić paski i liny zabezpieczające do prac na wysokościach
- ◆ teren budowy należy wydzielić ogrodzeniem o wysokości 1,50 m i oznakować
- ◆ barierki ochronne należy wykonać z desek krawężnikowych o szerokości 15 cm, poręczy umieszczonej na wysokości 1,10 m oraz deskowania ażurowego pomiędzy poręczą a deską krawężnikową
- ◆ na terenie budowy należy rozmieścić tablice ostrzegawcze i zainstalować oświetlenie emitujące czerwone światło
- ◆ nad stanowiskiem węzła produkcji zaprawy należy zamontować daszek ochronny
- ◆ wykopy należy wykonywać ze skarpami o nachyleniu odpowiednim do rodzaju gruntu, zabezpieczyć przed wodami opadowymi poprzez wykonanie skarp zabezpieczających, a zejścia do wykopów wykonać jako schodkowe
- ◆ na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacji i oznaczyć ją za pomocą tablic informacyjnych
- ◆ nie należy prowadzić prac budowlanych przy temperaturze poniżej -10°C

Opracował: