

"SIMAR" Pracownia Projektowa i Usługi Remontowo Budowlane
mgr inż. Marcin Siemieniuch

Baranówek, dnia 12.12.2017r.

KARTA RÓWNOWAŻNOŚCI MATERIAŁÓW RUR DO WYKONANIA KANALIZACJI SANITARNEJ

W ULICY BEREZÓW I KOSZYKOWEJ W SUCHEDNIOWIE.

WYMAGANE PARAMETRY RUR KAMIONKOWYCH:

Rury kamionkowe o ściance litej DN200:

- Dwustronnie glazurowane
- FN=40kN/m
- DN242x21mm

Rury kamionkowe o ściance litej DN150:

- Dwustronnie glazurowane
- FN=34kN/m
- DN186x18mm

Przykładowi producenci rur kamionkowych:

WYMAGANE PARAMETRY RUR PVC:

Rury PVC-U z wydłużonym kielichem o ściance litej Φ 200:

- SN=8kN/m
- SDR 34
- Φ 200x5,9mm

Rury PVC-U z wydłużonym kielichem o ściance litej Φ 160:

- SN=8kN/m
- SDR 34
- Φ 160x4,7mm

Przykładowi producenci rur PVC:

Przygotował:

mgr inż. Marcin Siemieniuch

