



Suchedniów, 01.12.2020 r.

Znak: GNI.271.4.2020

Dotyczy: Przetarg nieograniczony: "Przebudowa drogi gminnej nr 389058 T - ul. Sportowa".

Zgodnie z art. 38 ust. I. 2 i 4. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 - dalej ustawa Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania do treści SIWZ.

Pytanie nr 1

Czy w przedmiarze w pkt. 17 "odtworzenie ogrodzeń z pręseł stalowych na podmurówce betonowej" należy do odtworzenia użyć zdemontowanego ogrodzenia, czy kalkulacja ma obejmować kompleksowy montaż nowego ogrodzenia? Jeśli tak, prosimy o doprecyzowanie rodzaju nowego ogrodzenia (panelowe, betonowe wymiary itp).

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia istniejące ogrodzenie znajdujące się w miejscu planowanej zatoki w ramach zamówienia zostanie rozebrane i zastąpione nowym, biegnącym wzdłuż projektowanego chodnika. Biorąc pod uwagę opis przedmiotu zamówienia, kalkulacja ma obejmować kompleksowy montaż nowego ogrodzenia. Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć ogrodzenie panelowe wraz z fundamentem (podmurówką), średnica drutu 4,5 - 5,0 mm. Kolor do uzgodnienia po podpisaniu umowy. Długość nowego ogrodzenia zgodnie z podaną w przedmiarze robót.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

mgr inż. Marcin Czerwinski