

WA.4.B.434.40.2020.MW

**Gmina Suchedniów**  
**ul. Fabryczna 5**  
**26-130 Suchedniów**

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Skarżysku-Kamiennej w odpowiedzi na pismo znak: M168/01 z dnia 14.07.2020r. dotyczące wydania warunków prowadzenia robót w ramach realizacji zadania „Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 389001 T na rzece Żarnówce” informuje, że po przeprowadzonej analizie ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów projektowany most realizowany w ramach powyższego przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicach działki ew. 258/2 w obrębie ewidencyjnym Mostki na terenie gminy Suchedniów stanowiącej koryto rzeki Żarnówki w km 11+210. Informuję również, iż rzeka Żarnówka jest ciekim nieuregulowanym przez co tutaj. Jednostka nie posiada w swoich zasobach przekroji poprzecznych i profilu koryta rzeki mogących określić parametry cieków. W prowadzonym archiwum znajduje się jedynie dokumentacja techniczna zadania pn.: „Budowa mostu przez rzekę Żarnówkę wraz z obustronnymi dojazdami w m. Kaczka”, który znajduje się powyżej projektowanego mostu w km 12+700 rzeki Żarnówki. Przedmiotowa dokumentacja jest dostępna do wglądu w siedzibie Nadzoru Wodnego w Skarżysku-Kamiennej przy Placu Floriańskim 1/322.

W związku z zamiarem przebudowy mostu w trakcie prowadzenia robót w obrębie rzeki Żarnówki należy spełnić poniższe warunki:

1. Prowadzone prace nie mogą utrudniać swobodnego przepływu wody w rzekach.
2. Wszelkie prace należy wykonać w okresie korzystnych warunków hydrologicznych.
3. Roboty w rejonie rzeki nie powinny powodować długotrwałego zaburzenia przepływów oraz zanieczyszczenia wód.
4. Należy zwrócić uwagę na wzniesienie spodu konstrukcji budowli nad korytami rzeki lub rowów, podpory nie powinny zawężać światła przepływu, a całość konstrukcji powinna być stabilna.
5. Skarpy w rejonie budowli przeprowokowych należy umocnić na długości przejścia oraz min. 10 m poniżej i powyżej obiektu.
6. W celu zapewnienia swobodnego spływu wód proponuje się utrzymanie przez zarządcę drogi, rzeki powyżej i poniżej obiektów budowlanych, które zostaną określone w decyzji wodnoprawnej.
7. Prace związane z zabezpieczeniem brzegów i dna cieków powinny opierać się w miarę możliwości na zastosowaniu naturalnych materiałów (np.: materace kamienne na skarpach i dnie na geowłókninie zakończone palisadą).
8. Gotową dokumentację projektową należy przedłożyć do uzgodnienia we właściwym Nadzorze Wodnym tj. w Nadzorze Wodnym w Skarżysku-Kamiennej.
9. O rozpoczęciu i zakończeniu robót w obrębie rzeki należy poinformować Nadzór Wodny w Skarżysku-Kamiennej.
10. Po zakończeniu prac teren robót oraz teren przyległy do inwestycji należy uporządkować.
11. W przypadku wyrządzenia szkód w miejscu inwestycji dokonać naprawy na koszt Inwestora.

12. Po zakończeniu inwestycji należy wykonać inwentaryzację geodezyjną obiektów mostowych i przekazać ją do Nadzoru Wodnego w Skarżysku-Kamiennej.
13. Odbiór poszczególnych elementów robót na urządzeniach wodnych należy dokonać przy udziale przedstawiciela Nadzoru Wodnego w Skarżysku-Kamiennej.
14. Na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych zgodnie z art. 389 pkt. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020r., poz. 310 ze zm.) konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.
15. W przypadku zajęcia gruntów Skarbu Państwa pod wodami płynącymi, w załączeniu do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego należy wyliczyć powierzchnię niezbędną pod projektowaną inwestycję.

Zgodnie z art. 261 powyższej ustawy, zajęcie gruntu pokrytego wodami płynącymi, stanowiącego własność Skarbu Państwa wymaga zawarcia umowy w formie pisemnej. W tym celu do wniosku o zawarcie umowy wraz z opisem zamierzonych czynności, należy dołączyć:

- mapę ewidencyjną lub zasadniczą z zaznaczoną powierzchnią przeznaczoną do użytkowania,
- oryginał aktualnego (nie starszy niż 6 miesięcy) wypisu z rejestru gruntów na działkę Skarbu Państwa przewidzianą do oddania w użytkowanie,
- uzyskane pozwolenie wodnoprawne.

Wzór wniosku o zawarcie umowy znajduje się na stronie [www.warszawa.rzgw.gov.pl](http://www.warszawa.rzgw.gov.pl). Wniosek o zawarcie umowy wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzecze 13B 03-194 Warszawa.

**KIEROWNIK**



**Michał Wzorek**

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Pełnomocnik: FASYS MOSTY Sp. z o.o., ul. Jedności Narodowej 83, 50-262 Wrocław
3. a/a.