

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
 Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
 ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
 tel. 41 349 41 01,04, faks 41 368 51 26

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
 Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień
 tel. 41 34 94 230, 41 34 94 275

Gmina Suchedniów
 ul. Fabryczna 5
 26-130 Suchedniów

Wasz znak:

Nasz znak: PSGKI.ZMSM.763.1145868.129.22

Kielce, 30.05.2022 r.

Dot.: **Wydania warunków technicznych dla zadania inwestycyjnego: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Suchedniów ul. Langiewicza, Słoneczna, Jarzębinowa - Aglomeracja V etap**

W nawiązaniu do pisma w sprawie j/w Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach informuje, że w rejonie objętym przedmiotowym wnioskiem zlokalizowana jest sieć gazowa, której jesteśmy operatorem, o następujących parametrach:

Typ elementu infrastr.	Ciśnienie	Średnica	Materiał	Długość [m]	Miejscowość Ulica	Ilość sztuk	Uwagi
GAZOCIĄG	S/C	dn 25	PE	-	Suchedniów Langiewicza		
GAZOCIĄG	S/C	dn 40	PE	-	Suchedniów Langiewicza		
GAZOCIĄG	S/C	DN 20	Stal	-	Suchedniów Langiewicza		
GAZOCIĄG	S/C	DN 40	Stal	-	Suchedniów Słoneczna		
GAZOCIĄG	S/C	DN 40	Stal	-	Suchedniów Langiewicza		
GAZOCIĄG	S/C	DN 50	Stal	-	Suchedniów Langiewicza		
GAZOCIĄG	S/C	DN 80	Stal	-	Suchedniów Langiewicza		

GAZOCIĄG	S/C	DN 100	Stal	-	Suchedniów Langiewicza		
PRZYŁĄCZE	S/C	dn 25	PE	-	Suchedniów Słoneczna	1	
PRZYŁĄCZE	S/C	dn 25	PE	-	Suchedniów Jarzębinowa	1	
PRZYŁĄCZE	S/C	dn 25	PE	-	Suchedniów Jarzębinowa	1	
PRZYŁĄCZE	S/C	dn 25	PE	-	Suchedniów Langiewicza	1	
PRZYŁĄCZE	S/C	dn 25	PE	-	Suchedniów Langiewicza	1	
PRZYŁĄCZE	S/C	dn 25	PE	-	Suchedniów Langiewicza	1	
PRZYŁĄCZE	S/C	dn 32	PE	-	Suchedniów Słoneczna	1	
PRZYŁĄCZE	S/C	DN 20	Stal	-	Suchedniów Langiewicza	42	
PRZYŁĄCZE	S/C	DN 20	Stal	-	Suchedniów Langiewicza	1	
PRZYŁĄCZE	S/C	DN 25	Stal	-	Suchedniów Langiewicza	2	

Dla w/w sieci gazowej obowiązuje strefa kontrolowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P. 2013 poz. 640) z uwzględnieniem §110.

Wyrażamy zgodę na prowadzenie prac w zbliżeniu do sieci gazowej a w szczególności w strefie kontrolowanej gazociągu zgodnie z niżej podanymi warunkami technicznymi:

1. Skrzyżowania uzbrojenia terenu z siecią gazową wykonać z zachowaniem odległości pionowej pomiędzy krzyżującymi się przewodami min. 0,2 m.
2. W przypadku niwelacji terenu należy zachować takie przykrycie sieci gazowej, aby odległość pionowa od górnej ścianki rury do powierzchni terenu wynosiła od 0,8 – 1,1 m, do powierzchni jezdni min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy podbudowy drogi min. 0,5 m. Nawierzchnia nad siecią gazową (za wyjątkiem jezdni) powinna być rozbieralna, przepuszczająca gaz.

3. W przypadku braku możliwości zachowania odległości wymienionych w pkt. 2 sieć gazowa będzie podlegała przebudowie na podstawie warunków technicznych przebudowy wydanych przez Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach na wniosek inwestora.

4. W miejscu zabezpieczenia sieci gazowej (pas drogowy) zastosować osłonową rurę dwudzielną. Przy zabezpieczeniu przewodów gazowych rurami dwudzielnymi należy zainstalować opaski z tworzywa sztucznego w celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu rur osłonowych z izolacją rury gazowej (ewentualne uszkodzenia).

5. Obiekty budowlane lokalizować względem sieci gazowej z zachowaniem wymogów w/w Rozporządzenia. Całość prac budowlanych wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

6. W strefie kontrolowanej gazociągu zabrania się składowania materiałów oraz prowadzenia prac w sposób utrudniający dostęp do gazociągu w celach eksploatacyjnych.

7. Wszelkie prace wykonywane w sąsiedztwie sieci gazowej należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, ręcznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Skarżysku-Kamiennej, ul. Młodzawy 3, 26-110 Skarżysko-Kamienna. Prace związane z nadzorem zostaną wykonane odpłatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac należy powiadomić pisemnie Gazownię z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia sieci gazowej są możliwe do dokonania przez Gazownię na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami.

8. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejącej sieci gazowej należy odnowić po zakończeniu robót. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej należy powiadomić Pogotowie Gazowe tel. 992. Ponadto informujemy, że w przypadku uszkodzenia sieci gazowej sprawca zostanie obciążony rachunkiem uwzględniającym wszelkie poniesione przez Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach koszty oraz utracone korzyści. W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej staranności i ostrożności przy wykonaniu prac ziemnych w strefie gazociągu.

9. Ważność warunków określa się do dnia 30.05.2024 r.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas.

Do wiadomości:

- Gazownia w Skarżysku-Kamiennej
- Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień a/a

Załączniki:

- mapa sytuacyjna

KIEROWNIK
Sekcja Ewidencji Majątku
i Uzgodnień

Agnieszka Węska

